

水道水の放射能測定結果

(ベクレル/kg)

		玉崎浄水場から 根方配水池に送る水	蛇口の水
3月28日	ヨウ素131	44.1	21.9
	セシウム137	検出せず	検出せず
3月31日	ヨウ素131	16.1	16.3
	セシウム137	検出せず	検出せず
4月18日	ヨウ素131	1.6	1.7
	セシウム137	検出せず	検出せず
4月27日	ヨウ素131	1.0	1.1
	セシウム137	検出せず	0.8
5月12日	ヨウ素131	検出せず	検出せず
	セシウム137	0.4	検出せず
5月19日	ヨウ素131	検出せず	検出せず
	セシウム137	0.6	検出せず
6月3日	ヨウ素131	検出せず	検出せず
	セシウム137	検出せず	検出せず
6月10日	ヨウ素131	検出せず	検出せず
	セシウム137	検出せず	検出せず
6月16日	ヨウ素131	検出せず	検出せず
	セシウム137	0.3	検出せず
6月27日	ヨウ素131	検出せず	検出せず
	セシウム137	検出せず	検出せず
7月15日	ヨウ素131	検出せず	検出せず
	セシウム137	検出せず	検出せず
7月25日	ヨウ素131	検出せず	検出せず
	セシウム137	0.2	0.3
8月5日	ヨウ素131	検出せず	検出せず
	セシウム137	0.3	0.5
8月10日	ヨウ素131	検出せず	検出せず
	セシウム137	検出せず	検出せず
8月19日	ヨウ素131	検出せず	検出せず
	セシウム137	検出せず	検出せず
8月26日	ヨウ素131	検出せず	検出せず
	セシウム137	検出せず	検出せず

水道水の放射能測定結果

9月1日	ヨウ素131	検出せず	検出せず
	セシウム137	検出せず	検出せず
9月8日	ヨウ素131	検出せず	検出せず
	セシウム137	検出せず	検出せず
9月12日	ヨウ素131	検出せず	検出せず
	セシウム137	検出せず	検出せず
9月26日	ヨウ素131	検出せず	検出せず
	セシウム137	検出せず	検出せず
10月6日	ヨウ素131	玉崎浄水場から 根方配水池に送水 しておりません。 12月12日より送 水しております。	検出せず
	セシウム137		検出せず
10月14日	ヨウ素131		検出せず
	セシウム137		検出せず
10月20日	ヨウ素131		検出せず
	セシウム137		検出せず
10月28日	ヨウ素131		検出せず
	セシウム137		検出せず
11月4日	ヨウ素131		検出せず
	セシウム137		検出せず
11月11日	ヨウ素131		検出せず
	セシウム137		検出せず
11月18日	ヨウ素131		検出せず
	セシウム137		検出せず
11月25日	ヨウ素131		検出せず
	セシウム137		検出せず
11月29日	ヨウ素131		検出せず
	セシウム137		検出せず
12月9日	ヨウ素131		検出せず
	セシウム137		検出せず
12月16日	ヨウ素131	検出せず	検出せず
	セシウム137	検出せず	検出せず
12月22日	ヨウ素131	検出せず	検出せず
	セシウム137	検出せず	検出せず
12月27日	ヨウ素131	検出せず	検出せず
	セシウム137	検出せず	検出せず

水道水の放射能測定結果

1月6日	ヨウ素131	検出せず	検出せず
	セシウム137	検出せず	検出せず
1月12日	ヨウ素131	検出せず	検出せず
	セシウム137	検出せず	検出せず
1月20日	ヨウ素131	検出せず	検出せず
	セシウム137	検出せず	検出せず
1月25日	ヨウ素131	検出せず	検出せず
	セシウム137	検出せず	検出せず
2月2日	ヨウ素131	検出せず	検出せず
	セシウム137	検出せず	検出せず
2月8日	ヨウ素131	検出せず	検出せず
	セシウム137	検出せず	検出せず
2月17日	ヨウ素131	玉崎浄水場から 根方配水池へ 送水しておりません。	検出せず
	セシウム137		検出せず
	ヨウ素131		
	セシウム137		
	ヨウ素131		
	セシウム137		
	ヨウ素131		
	セシウム137		
	ヨウ素131		
	セシウム137		
	ヨウ素131		
	セシウム137		
	ヨウ素131		
	セシウム137		
	ヨウ素131		
	セシウム137		

※摂取制限の値：ヨウ素131が300ベクレル/kg（幼児100ベクレル/kg）、セシウム137が200ベクレル/kg