

水道水における放射能測定結果 (平成23年3月～平成24年3月)

結果表()は検出限界値を表します。

単位: Bq/L

| 採取月日 | 採取場所 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|----------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| H23.3.23 | 玉崎浄水場で浄水した水道水 | 41.0 (20.0未満) | 不検出 (2.3未満) | 不検出 (2.4未満) |
| H23.3.26 | 玉崎浄水場で浄水した水道水 | 39.0 (20.0未満) | 不検出 (2.6未満) | 不検出 (2.6未満) |
| H23.3.28 | 玉崎浄水場で浄水した水道水 | 44.1 (0.3未満) | 不検出 (0.3未満) | 0.5 (0.1未満) |
| | 市内一般家庭の蛇口から出る水道水 | 21.9 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) |
| H23.3.31 | 玉崎浄水場で浄水した水道水 | 16.1 (0.4未満) | 不検出 (0.4未満) | 不検出 (0.4未満) |
| | 市内一般家庭の蛇口から出る水道水 | 16.3 (0.7未満) | 不検出 (0.7未満) | 不検出 (0.7未満) |
| H23.4.18 | 玉崎浄水場で浄水した水道水 | 1.6 (0.4未満) | 不検出 (0.4未満) | 不検出 (0.2未満) |
| | 市内一般家庭の蛇口から出る水道水 | 1.7 (0.4未満) | 不検出 (0.4未満) | 不検出 (0.2未満) |
| H23.4.27 | 玉崎浄水場で浄水した水道水 | 1.0 (0.5未満) | 不検出 (0.3未満) | 不検出 (0.3未満) |
| | 市内一般家庭の蛇口から出る水道水 | 1.1 (0.4未満) | 不検出 (0.3未満) | 0.8 (0.3未満) |
| H23.5.12 | 玉崎浄水場で浄水した水道水 | 不検出 (0.2未満) | 0.3 (0.2未満) | 0.4 (0.2未満) |
| | 市内一般家庭の蛇口から出る水道水 | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) |
| H23.5.19 | 玉崎浄水場で浄水した水道水 | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) | 0.6 (0.1未満) |
| | 市内一般家庭の蛇口から出る水道水 | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.1未満) |
| H23.6.3 | 玉崎浄水場で浄水した水道水 | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) |
| | 市内一般家庭の蛇口から出る水道水 | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) |
| H23.6.10 | 玉崎浄水場で浄水した水道水 | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) |
| | 市内一般家庭の蛇口から出る水道水 | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) |
| H23.6.16 | 玉崎浄水場で浄水した水道水 | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) | 0.3 (0.1未満) |
| | 市内一般家庭の蛇口から出る水道水 | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
| H23.6.27 | 玉崎浄水場で浄水した水道水 | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) |
| | 市内一般家庭の蛇口から出る水道水 | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) |
| H23.7.15 | 玉崎浄水場で浄水した水道水 | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) |
| | 市内一般家庭の蛇口から出る水道水 | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) |
| H23.7.21 | 玉崎浄水場で浄水した水道水 | 不検出 (0.5未満) | 不検出 (0.5未満) | 不検出 (0.6未満) |
| | 市内一般家庭の蛇口から出る水道水 | 不検出 (0.5未満) | 不検出 (0.5未満) | 不検出 (0.6未満) |
| H23.7.25 | 玉崎浄水場で浄水した水道水 | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) | 0.2 (0.1未満) |
| | 市内一般家庭の蛇口から出る水道水 | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) | 0.3 (0.2未満) |
| H23.8.5 | 玉崎浄水場で浄水した水道水 | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) | 0.3 (0.2未満) |
| | 市内一般家庭の蛇口から出る水道水 | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) | 0.5 (0.2未満) |
| H23.8.9 | 玉崎浄水場で浄水した水道水 | 不検出 (0.5未満) | 不検出 (0.6未満) | 不検出 (0.6未満) |
| | 市内一般家庭の蛇口から出る水道水 | 不検出 (0.6未満) | 不検出 (0.6未満) | 不検出 (0.7未満) |
| H23.8.19 | 玉崎浄水場で浄水した水道水 | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) |
| | 市内一般家庭の蛇口から出る水道水 | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) |
| H23.8.25 | 玉崎浄水場で浄水した水道水 | 不検出 (0.5未満) | 不検出 (0.5未満) | 不検出 (0.7未満) |
| | 市内一般家庭の蛇口から出る水道水 | 不検出 (0.5未満) | 不検出 (0.7未満) | 不検出 (0.7未満) |
| H23.9.1 | 玉崎浄水場で浄水した水道水 | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) |
| | 市内一般家庭の蛇口から出る水道水 | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) | 不検出 (0.2未満) |
| H23.9.7 | 玉崎浄水場で浄水した水道水 | 不検出 (0.5未満) | 不検出 (0.6未満) | 不検出 (0.7未満) |
| | 市内一般家庭の蛇口から出る水道水 | 不検出 (0.6未満) | 不検出 (0.5未満) | 不検出 (0.5未満) |

