

自家用電気工作物保安管理業務仕様書

- 1 業 務 名 令和8年度 岩沼市役所外 26 施設自家用電気工作物保安管理業務
- 2 場 所 岩沼市桜一丁目外 地内
- 3 期 間 自 令和 8年 4月 1日
至 令和 9年 3月 31日
- 4 点 検 内 容 (1) 月次点検
(2) 年次点検
(3) 事故点検 (その都度)
(4) 簡易手直しサービス (必要の都度)
- 5 そ の 他 点検実施日の確認は各施設管理者から得ること。
- 6 対 象 施 設

施設名	需要設備容量	需要設備電圧	発電装置容量	点検等
(1) 市役所庁舎	750kVA	6600V	45、3kVA	隔月／絶監
(2) いわぬま市民交流プラザ	100kVA	6600V	—	隔月
(3) 岩沼西コミュニティーセンター	150kVA	6600V	5kVA	隔月／絶監
(4) 保健センター	94kVA	6600V	—	隔月
(5) 総合福祉センター	650kVA	6600V	24kVA	隔月／絶監
(6) 西部地区在宅福祉センター	230kVA	6600V	—	隔月／絶監
(7) 東保育所・東子育て支援センター	200kVA	6600V	—	隔月／絶監
(8) 南部地区総合福祉プラザ	175kVA	6600V	—	隔月／絶監
(9) 東児童館	80kVA	6600V	—	隔月
(10) 西児童センター	150kVA	6600V	—	隔月／絶監
(11) 勤労者活動センター	250kVA	6600V	—	隔月／絶監
(12) 斎場	700kVA	6600V	200kVA	隔月／絶監
(13) 相野釜排水機場	41kVA	100/200V	37.5kVA	隔月
(14) 空港南調整池ポンプ場	75kVA	6600V	130kVA	隔月
(15) 三色吉南雨水防災調整池	49kVA	100/200V	60kVA	隔月
(16) 里の杜調整池ポンプ場	30kVA	100/200V	50kVA	隔月
(17) 岩沼中学校	350kVA	6600V	—	隔月／絶監
(18) 玉浦中学校	425kVA	6600V	—	隔月／絶監
(19) 岩沼北中学校	211kVA	6600V	—	隔月／絶監
(20) 岩沼西中学校	250kVA	6600V	—	隔月／絶監
(21) 市民会館・中央公民館	1875kVA	6600V	375kVA	隔月／絶監
(22) 市民図書館	350kVA	6600V	—	隔月／絶監
(23) 新拓排水ポンプ場	300kVA	6600V	300kVA	隔月／絶監
(24) 矢野目排水ポンプ場	500kVA	6600V	500kVA	隔月／絶監
(25) 二野倉排水ポンプ場	500kVA	6600V	375kVA	隔月／絶監
(26) 二野倉第二排水ポンプ場	200kVA	6600V	200kVA	隔月／絶監
(27) 二の倉排水管理所	330kVA	6600V	300、37kVA	毎月

- 7 支 払 方 法 1 2 か月前払い