

様式 5

設計図書等に対する回答書

令和6年5月30日

回答者 岩沼市長 佐藤 淳一

件名	令和6年度 岩沼市保健センター長寿命化設備改修工事	
番号	質問事項	回答事項
1	設計内訳書P47 機械設備工事 細目別内訳・ 図面M-16において、外部埋設給水管の埋設表示 シートの項目がありません。埋設表示シートの 有無を、ご指示願います。	埋設表示シートありとします。