

件 名 令和8年度 グリーンピア岩沼プール棟設備保守点検業務

岩 沼 市

金

円

(消費税含む)

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直 接 業 務 費					
I 法定点検		1.0	式		
II 保守点検		1.0	式		
III 水質検査		1.0	式		
IV 緊急対応費		1.0	式		
計					
共 通 費					
I 諸 経 費					
計					
合 計					
消 費 税 相 当 額					
総 合 計					

(項目別内訳)

[illegible]

(内訳明細書)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I 法定点検						
1 オイルタンク						
地下タンク(A重油)	漏洩点検・清掃、 スラッジ処理 他	1.0	式			年1回
運搬交通費		1.0	式			
計						

(内訳明細書)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ 保守点検						
1 真空式温水ヒーター						
3台	缶体整備、バーナー清掃、 煤塵除去 他	1.0	式			年1回
バーナー清掃点検		1.0	式			年3回
2 ポンプ		1.0	式			年2回
1) 渦巻ポンプ	機能点検、 電気系点検 他	1.0	台			
2) ラインポンプ	〃	3.0	〃			
3) エアブロアー	〃	1.0	〃			
3 貯湯槽						
既設1台	槽内清掃、点検 他	1.0	式			年1回
4 ヒートポンプエアコン		1.0	式			年2回
1) 屋外機	機能点検・測定 他	3.0	台			
2) 室内機	〃	12.0	〃			
5 全熱交換器		1.0	式			年2回
1) 隠蔽型	機能点検 他	1.0	台			
2) カセット型	〃	3.0	〃			
6 フィルター清掃		1.0	式			年6回
1) エアコン用		12.0	台			
2) 全熱交換器		3.0	〃			
3) 給気用	管理棟	4.0	ヶ所			

(内訳明細書)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7 フィルターろ材交換		1.0	式			年2回
給気用	プール棟 2ヶ所	1.0	ヶ所			
8 送風機		1.0	式			年2回
1) 給気ラインファン	機能点検、 電気系点検 他	2.0	台			
2) 排気シロッコファン	〃	2.0	〃			
9 シロッコファンVベルト交換	排気シロッコファン 2台	1.0	式			年1回
10 換気扇		1.0	式			年2回
1) 天井扇	機能点検、パネル清掃 他	13.0	台			
2) 有圧扇	〃	2.0	〃			
11 遠赤外線暖房機						
プール棟12台	燃焼装置点検・清掃、電気系 点検、自動制御機器点検 他	1.0	式			年1回
12 灯油タンク・灯油供給装置 各1台	機能点検、清掃 他	1.0	式			年1回
13 循環ろ過装置		1.0	式			年2回
プール用	動作点検、内部ろ材点検、ろ過 ポンプ点検、除毛器点検 他	1.0	組			
ジャグジー用 (塩素滅菌機含む)	〃	1.0	組			

(内訳明細書)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14 熱交換器・膨張タンク						
熱交換器・膨張タンク各1台	漏水点検、 封入圧力点検、清掃 他	1.0	式			年1回
15 自動制御設備						
自動制御機器	総合点検	1.0	式			年1回
16 温水ヒーターばい煙測定		1.0	式			年2回
ばい煙測定		2.0	台			
17 運搬交通費		1.0	式			
計						

(内訳明細書)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ 水質検査						
1 水質検査		1.0	式			
1) プール・ジャグジー(法定水質検査)	水素イオン・濁度・過マンガン・ 大腸菌群・一般細菌					月1回
2) ジャグジー	レジオネラ菌					年1回
3) プール	トリハロメタン					年1回
4) プール棟	炭酸ガス濃度					年6回
2 運搬交通費		1.0	式			
計						

(内訳明細書)

[illegible]