

委 託 業 務 仕 様 書

- 1 業務名 令和8年度 勤労者活動センター空調設備保守点検業務
- 2 施行場所 岩沼市三色吉字松150番地の1地内
- 3 期 間 令和8年4月1日 ～ 令和9年3月31日
- 4 内 容 年4回（保守点検2回、簡易点検2回）
※上期：保守点検、簡易点検 下期：保守点検、簡易点検
・保守点検（フィルター清掃、運転状態確認、冷媒漏洩確認、
電流値確認、吹出・吸込温度確認、運転音確認、振動音確認、
外観目視点検）
・簡易点検（フィルター清掃、運転状態確認、電流値確認、
運転音確認、振動音確認、外観目視点検）

※対象設備

【設備用パッケージエアコン】

ACP-1／多目的ホール系統 1台

冷房能力：122kw、暖房能力：140kw／床置ダクトタイプ

【空冷ヒートポンプ式エアコン】

ACP-2／視聴覚室系統 2台

冷房能力：14.0kw、暖房能力：20.8kw

4方向天井カセット型×3台

ACP-3／事務所系統 1台

冷房能力：8.0kw、暖房能力：11.6kw

4方向天井カセット型×1台

ACP-4／研修室1系統 1台

冷房能力：10.0kw、暖房能力13.9kw

4方向天井カセット型×2台

ACP-5／研修室2系統 1台

冷房能力：14.0kw、暖房能力：20.2kw

4方向天井カセット型×2台

ACP-6／音楽室系統 1台

冷房能力：20.0kw、暖房能力：28.4kw

4方向天井カセット型×3台

ACP-7／ホワイエ系統 1 台
冷房能力：25.0kw、暖房能力：33.2kw
床置型

ACP-8／情報展示コーナー系統
冷房能力：14.0kw、暖房能力：19.0kw
床置型

【全熱交換器ユニット】

HEU-1／視聴覚室 1 台
天井埋込型／LGH-100RS2-50 (1,100CCH)

HEU-2／音楽室 1 台
天井埋込型／LGH-50RS2 (500CCH)

HEU-3／研修室1 1 台
天井埋込型／LGH-50RS2 (400CCH)

HEU-4／研修室2 2 台
天井埋込型／LGH-50RS2 (310CCH)

HEU-5／事務室 1 台
天井埋込型／LGH-25RS2 (210CCH)

【換気扇】

有圧扇／FV-4 700m²/h