

# 仕 様 書

I. 業 務 名 : 令和8年度 玉浦中学校校舎照明LED化修繕業務

II. 場 所 : 岩沼市 恵み野二丁目 地内

III. 期 間 : 自 契約日翌日 (又は契約日) 至 令和9年3月31日

IV. 業務内容 :

本業務は、玉浦中学校校舎、屋内運動場及び外構の照明LED化を行うものであり、詳細は次のとおりとする。

1. 対象施設 玉浦中学校

※照明器具の設置想定位置は別紙のとおり。

2. 仕 様

※本業務は、共用部の授業に支障のない箇所は平日での施工を想定しているが、普通教室などの授業を行う箇所は平日及び学校休業日での施工を想定している。

※本業務の施工において、ケーブル及び吊り金具の既設利用を想定とする。

※部屋名は別紙図面に名称を記載しているが、現況と異なる場合がある。

校舎1階

| 部屋名  | 仕様  | 数量 |
|------|---|----|
| 校舎入口 | ・天井埋込型 軒下用ダウンライト水銀灯100形1灯器具相当<br>リニューアルプレート共<br>※参考品番 パナソニック XNW2563WNLE9 同等品<br>※参考品番 パナソニック STE9S 同等品                                       | 8組 |
| 昇降口  | ・天井埋込型 LED<br>コンパクト外形蛍光灯FHP32形3灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XL373PEVJLA9 同等品   | 8個 |
| ニッチ  | ・天井埋込型LEDダウンライト<br>※参考品番 パナソニック XND0658SLKLE9 同等品   | 1個 |
| 保健室  | ・公共品番 LRS20-4-48  | 8個 |
|      | ・天井埋込型 LED<br>12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当<br>リニューアルプレート共<br>※参考品番 パナソニック NTS62054W 同等品<br>※参考品番 パナソニック NTS90101LE9 同等品<br>※参考品番 パナソニック NNN80004Z 同等品 | 2組 |

| 部屋名            | 仕様   | 数量  |
|----------------|--|-----|
| 倉庫1            | ・天井直付型 40形<br>Hf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX459DENLE9 同等品                                     | 2個  |
| 倉庫2<br>(灯油保管庫) | ・防爆形 HF32W 1灯(高出力形)相当<br>※参考品番 岩崎電気 EXICL1021BSA9-16 同等品   | 1個  |
| トイレ前廊下         | ・公共品番 LRS20-4-48LN   | 2個  |
| 調理室            | ・公共品番 LSS10MP/RP-4-46  | 13個 |
|                | ・殺菌灯 撤去のみ  | 4個  |
| 洗浄室            | ・公共品番 LSS10MP/RP-4-46  | 4個  |
|                | ・殺菌灯 撤去のみ  | 2個  |
| 検収スペース         | ・公共品番 LSS10MP/RP-4-46  | 2個  |
| 給食室事務室         | ・公共品番 LSS10MP/RP-4-46  | 1個  |
| 下処理室           | ・公共品番 LSS10MP/RP-4-46  | 7個  |
|                | ・殺菌灯 撤去のみ  | 2個  |
| 食品庫1           | ・公共品番 LSS10MP/RP-4-46  | 1個  |
| 給食室通路・更衣室      | ・公共品番 LSS9-4-23  | 5個  |
| 給食室男女トイレ       | ・公共品番 LSS9-4-23  | 2個  |
|                | ・壁直付型・棚下直付型 LED<br>直管形蛍光灯FL20形1灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック LGB52095LE1 同等品                                   | 2個  |
| 給食室休憩室         | ・天井直付型 LEDシーリングライト<br>※参考品番 パナソニック LGC31162K 同等品   | 1個  |
|                | ・壁直付型・棚下直付型 LED<br>直管形蛍光灯FL20形1灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック LGB52095LE1 同等品                                   | 1個  |
| 給食室入口外部        | ・公共品番 LBF3MP/RP-2-06   | 1個  |
| 東側階段           | ・天井直付型・壁直付型 40形<br>直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック NNF41838LE9 同等品<br>※参考品番 パナソニック LDL40SN2938K 同等品 | 1組  |
| 廊下             | ・公共品番 LRS20-4-48   | 12個 |
| エレベーター機械室      | ・公共品番 K1-LSS10-4-48  | 1個  |
| 教室 (けやき)       | ・天井埋込型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品                                      | 8個  |
|                | ・吊下型LED 40形<br>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品<br>※参考品番 パナソニック XFP500FW 同等品<br>※参考品番 パナソニック FK41000K 同等品 | 2組  |

| 部屋名           | 仕様  | 数量  |
|---------------|---|-----|
| ワークスペース       | <ul style="list-style-type: none"> <li>天井埋込型 LED</li> <li>コンパクト形蛍光灯FHP45形4灯器具相当</li> <li>※参考品番 パナソニック XL384PEVJLA9 同等品</li> </ul>   | 9個  |
| 教室（くろまつ・はなます） | <ul style="list-style-type: none"> <li>天井埋込型 40形</li> <li>Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当</li> <li>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品</li> </ul>  | 9個  |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>天井埋込型 40形</li> <li>Hf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当</li> <li>※参考品番 パナソニック NNLK41728 同等品</li> <li>※参考品番 パナソニック NEL4300SNLE9 同等品</li> </ul>        | 2組  |
| 教室（1-1）       | <ul style="list-style-type: none"> <li>天井埋込型 40形</li> <li>Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当</li> <li>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品</li> </ul>  | 9個  |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>天井埋込型 40形</li> <li>Hf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当</li> <li>※参考品番 パナソニック NNLK41728 同等品</li> <li>※参考品番 パナソニック NEL4300SNLE9 同等品</li> </ul>        | 2組  |
| 教室（1-2）       | <ul style="list-style-type: none"> <li>天井埋込型 40形</li> <li>Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当</li> <li>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品</li> </ul>  | 9個  |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>天井埋込型 40形</li> <li>Hf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当</li> <li>※参考品番 パナソニック NNLK41728 同等品</li> <li>※参考品番 パナソニック NEL4300SNLE9 同等品</li> </ul>        | 2組  |
| 西側入口外部        | <ul style="list-style-type: none"> <li>公共品番 LBF3MP/RP-2-06</li> </ul>   | 1個  |
| 西側入口ホール       | <ul style="list-style-type: none"> <li>天井埋込型 LED</li> <li>コンパクト形蛍光灯FHP23形3灯器具相当</li> <li>※参考品番 パナソニック XL553PFVKLE9 同等品</li> </ul>   | 1個  |
| 西側階段ホール       | <ul style="list-style-type: none"> <li>天井埋込型 40形</li> <li>Hf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当</li> <li>※参考品番 パナソニック XFX429RENLE9 同等品</li> </ul>  | 1個  |
| 西側階段          | <ul style="list-style-type: none"> <li>天井直付型・壁直付型 40形</li> <li>直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当</li> <li>※参考品番 パナソニック NNF41838LE9 同等品</li> <li>※参考品番 パナソニック LDL40SN2938K 同等品</li> </ul> | 1組  |
| 技術教室          | <ul style="list-style-type: none"> <li>天井埋込型 40形</li> <li>Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当</li> <li>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品</li> </ul>  | 15個 |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>吊下型LED 40形</li> <li>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品</li> <li>※参考品番 パナソニック XFP500FW 同等品</li> <li>※参考品番 パナソニック FK41000K 同等品</li> </ul> | 2組  |

| 部屋名    | 仕様  | 数量  |
|--------|---|-----|
| 技術準備室  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・天井埋込型 40形<br/>Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当</li> <li>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品</li> </ul>                              | 4個  |
| 音楽教室   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・天井埋込型 40形<br/>Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当</li> <li>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品</li> </ul>                              | 16個 |
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・公共品番 LSS13-4-29<br/>吊具用取付アダプタ共</li> <li>※参考品番 パナソニック XFP500FW 同等品</li> <li>※参考品番 パナソニック FK41000K 同等品</li> </ul> | 2組  |
| 音楽準備室  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・天井埋込型 40形<br/>Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当</li> <li>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品</li> </ul>                              | 3個  |
| 音楽練習室  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・天井埋込型 40形<br/>Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当</li> <li>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品</li> </ul>                              | 2個  |
| 食堂     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・天井埋込型 LED<br/>コンパ外形蛍光灯FHP32形3灯器具相当</li> <li>※参考品番 パナソニック XL373PEVJLA9 同等品</li> </ul>                            | 6個  |
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・天井埋込型 LED<br/>コンパ外形蛍光灯FHP23形3灯器具相当</li> <li>※参考品番 パナソニック XL553PFVKLE9 同等品</li> </ul>                            | 4個  |
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・天井直付型・壁直付型 LED<br/>白熱電球80形1灯器具相当</li> <li>※参考品番 パナソニック XLG1101CE1 同等品</li> </ul>                                | 3個  |
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・天井直付型・壁直付型 LED<br/>ハイベーム電球150形1灯器具相当</li> <li>※参考品番 パナソニック LGW40117 同等品</li> </ul>                              | 1個  |
| 中庭     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・天井直付型・壁直付型 LED<br/>ハイベーム電球150形1灯器具相当</li> <li>※参考品番 パナソニック LGW40117 同等品</li> </ul>                              | 1個  |
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・天井直付型・壁直付型 LED<br/>白熱電球60形1灯器具相当</li> <li>※参考品番 パナソニック XLG8001CE1 同等品</li> </ul>                                | 3個  |
| 撤去     | 積込・運搬・処分共   | 一式  |
| 雑材料消耗品 |   | 一式  |
| 労務費    |   | 一式  |

校舎 2 階

| 部屋名      | 仕様   | 数量  |
|----------|--|-----|
| 教室 (2-1) | ・天井埋込型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品                                      | 9個  |
|          | ・天井埋込型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック NNLK41728 同等品<br>※参考品番 パナソニック NEL4300SNLE9 同等品        | 2組  |
| 教室 (2-2) | ・天井埋込型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品                                      | 9個  |
|          | ・天井埋込型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック NNLK41728 同等品<br>※参考品番 パナソニック NEL4300SNLE9 同等品        | 2組  |
| 教室 (少人数) | ・天井埋込型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品                                      | 9個  |
|          | ・天井埋込型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック NNLK41728 同等品<br>※参考品番 パナソニック NEL4300SNLE9 同等品        | 2組  |
| 東側階段     | ・天井直付型・壁直付型 40形<br>直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック NNF41838LE9 同等品<br>※参考品番 パナソニック LDL40SN2938K 同等品 | 1組  |
| 廊下       | ・公共品番 LRS20-4-48   | 19個 |
| 倉庫       | ・公共品番 LSS9-4-23  | 1個  |
| 西側階段ホール  | ・天井埋込型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX429RENLE9 同等品                                      | 1個  |
| 西側階段     | ・天井直付型・壁直付型 40形<br>直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック NNF41838LE9 同等品<br>※参考品番 パナソニック LDL40SN2938K 同等品 | 1組  |
| 調理教室     | ・天井埋込型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品                                      | 15個 |
|          | ・吊下型LED 40形<br>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品<br>※参考品番 パナソニック XFP500FW 同等品<br>※参考品番 パナソニック FK41000K 同等品 | 2組  |

| 部屋名      | 仕様  | 数量  |
|----------|---|-----|
| 調理準備室    | ・天井埋込型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品                               | 4個  |
| 放送室      | ・天井埋込型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品                               | 9個  |
|          | ・配線ダクト取付型 150形<br>※参考品番 パナソニック NTS00153WLE1 同等品   | 3個  |
|          | ・天井埋込型 40形<br>蛍光灯32形高出力型1灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX429RENLE9 同等品                                 | 1個  |
|          | ・天井直付型・壁直付型 LED 片面型<br>※参考品番 パナソニック NNF11930LE1 同等品<br>※参考品番 パナソニック FK11532 同等品                 | 1組  |
|          | ・天井直付型・壁直付型 LED<br>白熱電球80形1灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XLGE1101CE1 同等品                                | 1個  |
| 職員室      | ・公共品番 LRS20-4-48  | 32個 |
| 印刷室      | ・天井直付型 40形<br>Hf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX459DENLE9 同等品                              | 4個  |
| 校長室      | ・天井埋込型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品                               | 9個  |
| 資料室      | ・天井埋込型 40形<br>蛍光灯32形高出力型1灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX429RENLE9 同等品                                 | 3個  |
| 給湯室      | ・天井埋込型 40形<br>蛍光灯32形高出力型1灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX429RENLE9 同等品                                 | 1個  |
| ロッカー室    | ・天井直付型 40形<br>Hf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX459DENLE9 同等品                              | 2個  |
| 相談室（1～3） | ・天井埋込型 LED<br>コンパクト形蛍光灯FHP45形3灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XL383PEVJLA9 同等品                            | 6個  |
| 理科教室     | ・天井埋込型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品                               | 9個  |
|          | ・天井埋込型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック NNLK41728 同等品<br>※参考品番 パナソニック NEL4300SNLE9 同等品 | 2組  |

| 部屋名    | 仕様  | 数量  |
|--------|---|-----|
| 理科準備室  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・天井埋込型 40形<br/>Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当</li> </ul> ※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品                                       | 9個  |
| 食堂上部   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・天井埋込型 LED<br/>HID400形1灯器具相当<br/>リニューアルプレート共</li> </ul> ※参考品番 パナソニック XND9999SNZLR9 同等品<br>※参考品番 パナソニック STE9S 同等品 | 16組 |
| 撤去     | 積込・運搬・処分共   | 一式  |
| 雑材料消耗品 |   | 一式  |
| 労務費    |   | 一式  |

校舎 3 階

| 部屋名      | 仕様  | 数量  |
|----------|---|-----|
| 教室 (3-1) | ・天井埋込型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品                                   | 12個 |
|          | ・公共品番 LSS13-4-29<br>吊具用取付アダプタ共<br>※参考品番 パナソニック XFP500FW 同等品<br>※参考品番 パナソニック FK41000K 同等品            | 2組  |
| 教室 (3-2) | ・天井埋込型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品                                   | 12個 |
|          | ・公共品番 LSS13-4-29<br>吊具用取付アダプタ共<br>※参考品番 パナソニック XFP500FW 同等品<br>※参考品番 パナソニック FK41000K 同等品            | 2組  |
| 教室 (3-3) | ・天井埋込型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品                                   | 12個 |
|          | ・公共品番 LSS13-4-29<br>吊具用取付アダプタ共<br>※参考品番 パナソニック XFP500FW 同等品<br>※参考品番 パナソニック FK41000K 同等品            | 2組  |
| ワークスペース  | ・天井埋込型 LED<br>コンパクト形蛍光灯FHP45形4灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XL384PEVJLA9 同等品                                | 7個  |
| 廊下       | ・公共品番 LRS20-4-48  | 16個 |
| 西側倉庫     | ・公共品番 LSS9-4-23   | 1個  |
| 西側階段ホール  | ・天井埋込型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX429RENLE9 同等品                                   | 1個  |
| 美術教室     | ・天井埋込型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品                                   | 16個 |
|          | ・公共品番 LSS13-4-29<br>吊具用取付アダプタ共<br>※参考品番 パナソニック XFP500FWまたはXFP101FW 同等品<br>※参考品番 パナソニック FK41000K 同等品 | 2組  |
| 美術準備室    | ・天井埋込型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品                                   | 3個  |
| 生徒会室     | ・天井埋込型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品                                   | 8個  |



| 部屋名       | 仕様  | 数量  |
|-----------|---|-----|
| 生徒会室倉庫    | ・天井埋込型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品                                   | 1個  |
| 図書室       | ・天井埋込型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品                                   | 20個 |
| 図書準備室     | ・天井埋込型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品                                   | 2個  |
| コンピュータ室   | ・天井埋込型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック NNLK42322 同等品<br>※参考品番 パナソニック NEL4600KNLE9 同等品     | 25組 |
|           | ・天井埋込型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック NNLK41728 同等品<br>※参考品番 パナソニック NEL4300SNLE9 同等品     | 2組  |
| コンピュータ準備室 | ・天井埋込型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品                                   | 2個  |
| 視聴覚教室     | ・天井埋込型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品                                   | 15個 |
|           | ・天井埋込型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック NNLK41728 同等品<br>※参考品番 パナソニック NEL4300SNLE9 同等品     | 2組  |
| 視聴覚準備室    | ・公共品番 LSS9-4-23   | 3個  |
| 被服教室      | ・天井埋込型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX467GDNLE9 同等品                                   | 20個 |
|           | ・公共品番 LSS13-4-29<br>吊具用取付アダプタ共<br>※参考品番 パナソニック XFP500FWまたはXFP101FW 同等品<br>※参考品番 パナソニック FK41000K 同等品 | 2組  |
| 被服準備室     | ・公共品番 LSS9-4-23   | 3個  |
| PH階       | ・公共品番 LBF3MP/RP-2-06  | 6個  |
|           | ・天井埋込型 LED<br>白熱電球60形1灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XND0659SNKLE9 同等品                                       | 4個  |
| 撤去        | 積込・運搬・処分共   | 一式  |
| 雑材料消耗品    |   | 一式  |

| 部屋名 | 仕様 | 数量 |
|-----|----|----|
| 労務費 |    | 一式 |

屋内運動場 1 階

| 部屋名              | 仕様   | 数量  |
|------------------|--|-----|
| 玄関・ホール・生徒<br>昇降口 | ・天井埋込型 LED<br>コシパ 外形蛍光灯FHP32形3灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XL373PEVJLA9 同等品 | 11個 |
| 男子・女子トイレ         | ・公共品番 LSS9-4-30  | 2個  |
|                  | ・トイレミラーライト<br>FL20型器具相当<br>※参考品番 パナソニック NNN12013LE 同等品               | 4個  |
| 掃除用具入れ           | ・公共品番 LSS1-2-15  | 1個  |
| 物入               | ・公共品番 LSS9-4-30  | 2個  |
| 男子更衣室            | ・公共品番 LSS9-4-30  | 2個  |
| 男子シャワー室          | ・天井直付型・壁直付型 LED<br>丸形蛍光灯30形1灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック LGW51704BCF1 同等品   | 3個  |
|                  | ・公共品番 LBF3MP/RP-2-06   | 1個  |
| 女子更衣室            | ・公共品番 LSS9-4-30  | 2個  |
| 女子シャワー室          | ・天井直付型・壁直付型 LED<br>丸形蛍光灯30形1灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック LGW51704BCF1 同等品   | 3個  |
|                  | ・公共品番 LBF3MP/RP-2-06   | 1個  |
| 器具庫              | ・公共品番 LSS9-4-30  | 4個  |
| 放送室              | ・公共品番 LRS20-4-65   | 2個  |
|                  | ・100形相当 LED電球ハビターム電球タイプ<br>※参考品番 パナソニック LDR7LWHB10 同等品               | 1個  |
| 控室               | ・天井直付型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型2灯具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX469DENLE9 同等品     | 4個  |
| 控室兼倉庫            | ・天井直付型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型2灯具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX469DENLE9 同等品     | 6個  |
| 部室               | ・公共品番 LSS9-4-30  | 10個 |
| 外壁               | ・天井直付型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型2灯具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX469DENLE9 同等品     | 6個  |
| 撤去               | 積込・運搬・処分共  | 一式  |
| 雑材料消耗品           |  | 一式  |
| 労務費              |  | 一式  |

屋内運動場 2 階

| 部屋名       | 仕様   | 数量  |
|-----------|--|-----|
| 卓球場       | ・天井埋込型 高天井用ダウンライト<br>HID400形1灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XND9941SSKLR9 同等品 | 7個  |
|           | ・公共品番 K1-LRS11-3   | 3個  |
| 部室        | ・公共品番 LSS9-4-30  | 18個 |
| 談話コーナー    | ・天井埋込型 LED<br>コンパクト形蛍光灯FHP32形3灯器具相当<br>※参考品番 パナソニック XL373PEVJLA9 同等品 | 2個  |
| バトウタナ     | ・公共品番 LSS9-4-30  | 8個  |
| 階段        | ・天井直付型 40形<br>Hf蛍光灯32形高出力型2灯具相当<br>※参考品番 パナソニック XFX469DENLE9 同等品     | 1個  |
| ステージ      | ・配線ダクト取付型 100形スポットライト<br>※参考品番 パナソニック NTS00103BLE1 同等品               | 15個 |
| ライティングダクト | ・1.345m  | 3本  |
|           | ・ジョイント   | 2個  |
|           | ・フィートインキャップ  | 1個  |
|           | ・エンドキャップ   | 1個  |
|           | ・ハイ吊ハンガー   | 2個  |
|           | ・ハイ吊クロスハンガー  | 2個  |
| 撤去        | 積込・運搬・処分共  | 一式  |
| 雑材料消耗品    |  | 一式  |
| 労務費       |  | 一式  |

外構

| 部屋名            | 仕様  | 数量 |
|----------------|---|----|
| 外灯<br>(灯具のみ交換) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・リニューアル用 アーム取付型 LED<br/>水銀灯400形1灯器具相当<br/>アーム, カバー共</li> <li>※参考品番 パナソニック XYG2524NLE9 同等品</li> <li>※参考品番 パナソニック DYDX2001 同等品</li> <li>※参考品番 パナソニック NYK20008 同等品</li> </ul> | 5組 |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・リニューアル用 アーム取付型 LED<br/>水銀灯250形1灯器具相当<br/>アーム, カバー共</li> <li>※参考品番 パナソニック XYG2522NLE9 同等品</li> <li>※参考品番 パナソニック DYDX2001 同等品</li> <li>※参考品番 パナソニック NYK20008 同等品</li> </ul> | 9組 |
| 渡り廊下           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・天井直付型 20形<br/>直管形蛍光灯FL20形2灯器具相当<br/>ステンレス製ガード共</li> <li>※参考品番 パナソニック XLW213KENZLE9 同等品</li> <li>※参考品番 パナソニック FK22553 同等品</li> </ul>                                       | 4組 |
| 屋外倉庫           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・公共品番 LSSMP/RP-4-22</li> </ul>   | 2個 |
| ポンプ庫           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・公共品番 LSSMP/RP-4-22</li> </ul>   | 1個 |
| プロパン庫          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・防爆形 HF32W 1灯(高出力形)相当</li> <li>※参考品番 岩崎電気 EXICL1021BSA9-16 同等品</li> </ul>  | 1個 |
| 駐輪場            | <ul style="list-style-type: none"> <li>天井直付型 40形<br/>Hf蛍光灯32形定格出力型1灯器具相当</li> <li>※参考品番 パナソニック XLW423KENZLE9 同等品</li> </ul>   | 5個 |
| 撤去             | 積込・運搬・処分共   | 一式 |
| 雑材料消耗品         |   | 一式 |
| 労務費            |   | 一式 |

### 3. 安全対策

- ・担当課及び施設管理者（学校）との十分な連携体制を構築すること。
- ・施工に際しては、作業に伴う騒音、振動及び飛散防止等の環境対策を行い、生徒・学校関係者等の安全対策を十分に行うこと。

### 4. その他

- ・本業務に必要な養生・清掃費及び重機回送費等の一切を含むものとする。
- ・本業務に必要な官公庁等への諸手続きの一切を行うものとし、それに要する費用（手数料等）は受注者の負担とする。
- ・本業務の施工に際しては、学校運営に支障をきたさないよう、事前に施設管理者（学校）と協議を行い、決定した日時により作業を行うものとする。
- ・本仕様書に定めのない事項及び上記仕様以外に発生した修繕等は、協議により決定するものとする。