

仕 様 書

- 1 業務名 令和8年度 勤労者活動センター音楽室空調修繕業務
- 2 施行場所 岩沼市三色吉字松150番地の1地内
- 3 期 間 契約締結日の翌日 ～ 令和8年11月30日
- 4 業務内容

(1) 機器搬入据付、既存機器搬出

勤労者活動センター音楽室の空調機（室内機3台、室外機1台）を更新する。

更新する機器の設置位置については既存空調機器設置場所への取り付けを基準とする外、設置方法、既設撤去等については、事前に勤労者活動センター施設管理者の承認を受け行うこと。

※機種選定にあたっては「5 空調機仕様」を参照すること。

※更新工事に伴い天井を開口する場合は既存同等の天井材で補修を行うこと。

(2) 産業廃棄物

産業廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い適切に処理すること。

5 空調機仕様

空冷ヒートポンプエアコン PAC同時トリプル

型式 PLZT-ZRMP224HF6

天井カセット型 1台 （冷房能力 20KW 暖房能力 22.4KW）

室内機 3台 室外機 1台

※計装工事は以下の集中管理システムに接続することとし、接続可能であれば、型式以外の同等品でも可とする

三菱電機ビル空調管理システム 集中コントローラ G-150AD

※冷媒配管改修すること（新規配管）

6 その他

- ・撤去処分費用及び設置に関する費用は本契約に含むこととする。

- ・ 設置に伴う発生材は、受注者が責任を持って適法処分する。
- ・ 本仕様書に定めのない事項、又はこの仕様書についての疑義が生じた場合は、協議の上、決定するものとする。